

## Lista weryfikacyjna standardów bezpieczeństwa

Dostawy paliw dla klienta Circle K

<b>Nazwa klienta:</b>			
<b>Adres realizacji dostawy:</b>			
<b>Pytania weryfikacyjne:</b>			<b>Tak/Nie</b>
<b>1. Czy są odpowiednie warunki do dojazdu cysterny?</b>			
1.1. Utwardzona droga dojazdowa i miejsce postoju cysterny?			
1.2. Droga dojazdowa o odpowiedniej szerokości?			
1.3. Odpowiednio szeroki plac manewrowy?			
1.4. Brak ograniczeń przepisów ruchu drogowego?			
<b>2. Czy zbiornik wyposażony jest w przyłącze umożliwiające bezpieczne podpięcie pistoletu lub złącza węża cysterny? (typ VK50)</b>			
<b>3. Czy kierowca ma bezpieczny dostęp do przyłącza?</b>			
3.1. Brak przeszkód między przyłączem a cysterną (np. ogrodzenia)?			
3.1.1. W przypadku nie spełnienia wymogów pktu 3.1 czy klient wyznaczył osobę odpowiedzialną za kontrolę procesu rozładunku?			
3.2. Czy przyłącze znajduje się w miejscu dostępnym z poziomu gruntu lub posadzki			
3.2.1 W przypadku nie spełnienia wymogów pktu 3.2 czy przyłącze, które jest umiejscowione na wysokości jest dostępne przy wykorzystaniu schodów lub na stałe zamocowanych podestów z barierką?			
<b>4. Czy jest zapewniona kontrola ilości zlewanego paliwa z miejsca obsługi pompy?</b>			
4.1.W przypadku nie spełnienia wymogów pktu 4 czy klient wyznaczył pracownika, który kontroluje proces napełniania zbiornika?			
<b>5. Czy na zbiorniku znajduje się oznaczenie jego pojemności</b>			
<b>6. Czy na zbiorniku znajduje się oznaczenie rodzaju paliwa</b>			
<b>Weryfikacja przeprowadzona przez:</b>			
Imię i nazwisko:		Podpis:	
Data weryfikacji:		<input type="checkbox"/> Pracownik Klienta <input type="checkbox"/> Pracownik Circle K	